

Согласовано:
 Начальник УЖКУ
 Г.Ессентуки Ю.В. Джигарханова
 «21» сентября 2018 г.

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО «Энергоресурсы»
 Ю.В. Низамутдинов
 «21» сентября 2018 г.

График

заполнения тепловых сетей системы теплоснабжения от котельных АО "Энергоресурсы" на 2018 год.

№ п/п	Котельная №	Адрес котельной	Сроки проведения заполнения	Параметры работы котельной		Примечание
				Р раб. Т1 кгс/см ²	Р раб. Т2 кгс/см ²	
1	2	3	4	6	7	8
2	1	Железноводская, 90	05.10-08.10.2018г.	5,4	3,2	
3	2	Вокзальная, 37а	10.10-12.10.2018г.	6,6	3,4	
4	3	Пятигорская, 118	05.10-09.10.2018г.	7,0	3,5	
5	4	Никольская, 5	08.10-10.10.2018г.	7,0	3,7	
6	5	Лермонтова, 56	03.10-05.10.2018г.	3,8	2,4	
7	6	Фрунзе, 5	05.10-08.10.2018г.	5,2	2,5	
8	7	Пушкина, 122	03.10-05.10.2018г.	5,2	3,8	
9	8	Шосейная, 14	10.10-12.10.2018г.	5,8	3,8	
10	9	Партизанская, 4	05.10-09.10.2018г.	3,6	1,6	
11	10	Кисловодская, 201	05.10-09.10.2018г.	3,8	1,6	
12	11	Новая, 5 п. Б. Уголь	10.10-12.10.2018г.	4,0	1,5	
13	12	Иглина, 4 п. Золотушка	10.10-12.10.2018г.	5,0	3,6	
14	14	Кисловодская, 12	10.10-12.10.2018г.	6,0	3,0	
15	16	Попова, 49	03.10-05.10.2018г.	• 2,6	1,6	
16	17	Маяковского, 47	03.10-05.10.2018г.	4,6	4,0	
17	18	М. Горького, 82	10.10-12.10.2018г.	5,0	3,0	
18	23	Шосейная, 111	03.10-05.10.2018г.	4,2	2,0	

Начальник ПТО Л. М. Королева

Начальник котельных А.В. Клышко