

Сведения о не соблюдении значений параметров  
 качества теплоснабжения  
 за июль-сентябрь 2024 г.

Корректировка по данным от диспетчера за **ИЮЛЬ 2024 г.**

Котельная	4	остановка	336 часов	ГВС	4	остановка	10 часов	ГВС				
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 4		проф. ремонт с 20.06.2024 - 03.07.2024									14,000	ГВС
№ 4		Октябрьская 430									0,417	ГВС
Котельная	3	остановка	336 часов	ГВС	3	остановка	7 часов	ГВС	3	остановка	5 часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 3		проф. ремонт с 11.07.2024 - 24.07.2024									14,000	ГВС
№ 3											0,292	ГВС
№ 3											0,208	ГВС
Котельная	5	остановка	1,3 часов	ГВС	5	остановка	1,1 часов	ГВС	5	остановка	1 часов	ГВС
Котельная	5	остановка	2,2 часов	ГВС	5	остановка	4,2 часов	ГВС	5	остановка	2 часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 5											0,054	ГВС
№ 5											0,046	ГВС
№ 5											0,042	ГВС
№ 5											0,092	ГВС
№ 5											0,175	ГВС
№ 5											0,083	ГВС
Котельная	21	остановка	4 часов	ГВС	21	остановка	13 часов	ГВС	21	остановка	6 часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 21											0,167	ГВС
№ 21											0,542	ГВС
№ 21											0,250	ГВС
Котельная	23	остановка	2 часов	ГВС	23	остановка	336 часов	ГВС				
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 23											0,083	ГВС
№ 23		проф. ремонт с 11.07.2024 - 24.07.2024									14,000	ГВС
Котельная	16	остановка	336 часов	ГВС								
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 16		проф. ремонт с 11.07.2024 - 24.07.2024									14,000	ГВС
Котельная	7	остановка	3 часов	ГВС	7	остановка	25 часов	ГВС	7	остановка	3 часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 7											0,125	ГВС
№ 7											1,042	ГВС
№ 7											0,125	ГВС
Котельная	14	остановка	336 часов	ГВС								
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 14		проф. ремонт с 18.07.2024 - 31.07.2024									14,000	ГВС
Котельная	2	остановка	336 часов	ГВС								
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 2		проф. ремонт с 04.07.2024 - 17.07.2024									14,000	ГВС
Котельная	17	остановка	72 часов	ГВС	17	остановка	1 часов	ГВС	17	остановка	3 часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 17		проф. ремонт с 20.06.2024 - 03.07.2024									3,000	ГВС
№ 17											0,042	ГВС
№ 17											0,125	ГВС

Корректировка по данным от диспетчера за **АВГУСТ 2023 г.**

Котельная	7	остановка	336 часов	ГВС								
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 7		проф. ремонт с 01.08.2024 - 14.08.2024									14,000	ГВС
Котельная	21	остановка	72 часов	ГВС	21	остановка	8,2 часов	ГВС				
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 21		проф. ремонт с 29.08.2024 - 11.09.2024									3,000	ГВС
№ 21											0,342	ГВС
Котельная	3	остановка	6,3 часов	ГВС	3	остановка	0,35 часов	От и ГВС	3	остановка	0,35 часов	От и ГВС
№ котельной		Наименование улицы									Отсутствие	дни
№ 3											0,263	ГВС

Котельная	2	остановка	6,2	часов	От и ГВС										
№ котельной		Наименование улицы							Отсутствие	дней					
№ 2									0,258	От и ГВС					
<b>Корректировка по данным от диспетчера за Сентябрь 2024 г.</b>															
Котельная	2	остановка	7	часов	ГВС	2	остановка	8,2	часов	ГВС	2	остановка	15,36	часов	ГВС
№ котельной		Наименование улицы							Отсутствие	дней					
№ 2									0,292	ГВС					
№ 2									0,342	ГВС					
№ 2		Кисловодская 30 а корп 5							0,640	ГВС					
Котельная	17	остановка	18	часов	ГВС										
№ котельной		Наименование улицы							Отсутствие	дней					
№ 17		Маяковская 21а							0,750	ГВС					
Котельная	3	остановка	5,4	часов	ГВС										
№ котельной		Наименование улицы							Отсутствие	дней					
№ 10									0,225	ГВС					

ИТОГО в часах - 157,16 (без учета остановки котельных на профилактический ремонт)

ИТОГО среднее время устранения превышения в часах - 5,6 (без учета остановки котельных на профилактический ремонт)

ИТОГО в руб - 1 208 097,10 руб.

Генеральный директор

Лиходневский А.В.

Согласовано:

Начальник отдела сбыта

/Оленева Е.Ю./

Главный инженер

/Джигарханов А.Г./

